



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Тюменской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 т.590-564 ф.590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, тел. 8 (3452) 590-792, E-mail: ond14@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

625049, г. Тюмень, ул.
Московский тракт, 39
(место составления акта)

«10» апреля 2015 г.

(дата составления акта)

«17» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 70

По адресу/адресам: г. Тюмень, ул. Северная 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г.Тюмени по пожарному надзору Сорокина О.А. №70 от «08» апреля 2015г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 города Тюмени (МАОУ СОШ № 15 города Тюмени)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» апреля 2015г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« » апреля 2015г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 час

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области, 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, т. 8 (3452) 590-788

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) должным образом под вх.№ 28 08.04.2015г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)


предприниматели, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные

связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Центрального АО города Тюмени по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности ОИЦ №14 УНДЦПР ГУ МЧС России по Тюменской области Лобовский Никита Андреевич

«10» апреля 2015г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Голубь Ирина Петровна, Врио директора МАОУ СОП № 15 города Тюмени

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«10» апреля 2015г.

I. Golub
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-549

- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проводится проверка (огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре). Последняя проверка проводилась 09.09.2014г. Акт 180;

- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде (пожарного гидранта, пожарного водоёма, водонапорной башни, естественного/искусственного открытого водоёма) на расстоянии 25 м. от объекта. Соответствующий указатель имеется.

- на объекте имеется внутренний противопожарный водопровод;


- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью). Последний раз проверки проводились 09.09.2014г. Акт б/п;

- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены (автоматической (автономной) установкой пожаротушения, автоматической установкой пожарной сигнализации, установкой системы противодымной защиты, системой оповещения людей о пожаре) ;

- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверки проводились 19.09.2014г. Акт б/п;

- руководителем организации утверждён 01.09.2014г. годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с ЧОП «Багратион» имеющей соответствующее разрешение (лицензию). Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: акт практической тренировки по эвакуации от 10.04.2015г.

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Центрального АО города Тюмени по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности ОИД №14 УНДЦПР ГУ МЧС России по Тюменской области Лобовский Никита Андреевич, эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Голубь Ирина Петровна, Врио директора МАОУ СОШ № 15 города Тюмени

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:
нарушений не выявлено.

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработана и утверждена 02.09.2014г. руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён 01.09.2014г. №154 приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 01.04.2017г.;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом 01.09.2014г. №145 на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка проводилась 26.08.2014г. Акт 2793-2-3;