



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Тюменской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 т. 590-564 ф.590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 14 УНДиПР ГУ МЧС
России по Тюменской области**

(наименование органа государственного надзора)

625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, тел. 8 (3452) 300-606, E-mail: ond14@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

625049, г. Тюмень, ул.
Московский тракт, 39

(место составления акта)

«28» февраля 2017 г.

(дата составления акта)

«14» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 5**

По адресу: г. Тюмень, ул. Северная 1; г. Тюмень, ул. Коммунаров 25
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Тюмени
по пожарному надзору Сорокина О.А. № 5 от 24 января 2017 г. и ст. 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 15 города Тюмени (МАОУ СОШ № 15 города Тюмени)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут

«22» февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 14 УНДиПР ГУ
МЧС России по Тюменской области, 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, т. 8 (3452) 590-
792

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Носова И.В. Гусев 24.01.17 10⁰⁰

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Государственный инспектор Центрального АО города Тюмени по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР № 14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Гусев Антон Олегович; старший инженер сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по Тюменской области Кислов Артём Алексеевич

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ СОШ № 15 города Тюмени Носова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявленные нарушения устранены в ходе проведения проверки.

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработана и утверждена 02.09.2015 г. руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён 01.09.2016 г. приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 03.02.2017 г.;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом приказом № 31 от 11.01.2016 г. на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалов;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;

- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка проводилась 27.02.2017 Акт 814 ;

- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проводится проверка (огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре). Последняя проверка проводилась 27.01.2017 Акт 814 ;

- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде пожарного гидранта на расстоянии 30 метров от объекта. Соответствующий указатель имеется.

- на объекте имеется внутренний противопожарный водопровод;

- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью). Последний раз проверки проводились 16.08.2016 Акт 814 ;

- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре;

- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверки проводились 27.01.2017 Акт 814 ;

- руководителем организации утверждён _____ годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с ООО "Тюменский СтройСервис", имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные

связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Центрального АО города Тюмени по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР № 14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Гусев Антон Олегович;

«28» февраля 2017 г.



Старший инженер сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по Тюменской области Кислов Артём Алексеевич;

«28» февраля 2017 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Директор ИАНОУ СЭУ №15 Тюмень - В. В. Гусев

(фамилия, имя, отчество (в случае, если используется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2017 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-549